

Département de la Charente Maritime

Ville de Saint Jean d'Angély

**COMMISSION COMMUNALE POUR
L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES**

RAPPORT ANNUEL

Mai 2017 / Mai 2019

1. Présentation

Dans les communes de plus de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes les propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports ».

La composition de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées a été arrêtée par Mme la Maire le 4 mai 2015.

2. Cadre de vie

2-1 voirie et espaces publics

Le diagnostic d'accessibilité, établi en 2010, ayant conclu à une non-conformité générale des voiries et espaces publics, différents travaux ont donc été menés depuis ce constat et plus particulièrement depuis 2015, un programme de stabilisation des trottoirs et de création de passages piétons normalisés a été lancé.

Ce programme représente un global d'environ à 6 500 m² de revêtement stabilisé réalisés sur deux années comme figurant dans le détail ci-dessous.

Année 2017

La Commune a mené l'aménagement du parvis devant l'agence du Crédit Agricole, qui se caractérise par les points techniques suivants :

- un nivellement de la chaussée entre le parking de la place de l'Hôtel-de-Ville et la rue de l'Hôtel-de-Ville.
- une sur largeur de trottoir au droit de l'agence bancaire avec un profil normalisé,
- des emplacements de stationnements réservés.



Ces travaux spécifiques, d'un montant de 23 700 € représentaient 64 % du budget alloué pour rénover des trottoirs.

Année 2018

- 1 650 m² de trottoirs en enrobé et 1 passage normalisé soit 100 % du montant global de l'enveloppe allouée aux travaux de trottoirs (50 000 € TTC).
- Les trottoirs Allées d'Aussy ont été stabilisés et profilés conformément aux directives d'accessibilité, en partenariat avec le département. A cette occasion une rampe PMR a été construite pour accéder au jardin public du kiosque à musique. Cette première phase de travaux, assurant, la jonction entre les cheminements de l'avenue de Gaulle et le Boulevard du 14 Juillet représente 4 000 m² de sol stabilisé.



- La rue vieille poste a été rénovée et dans ce cadre, une accessibilité unilatérale du trottoir a été construite, assurant une liaison entre le Boulevard Lair et la place André Lemoyne

Année 2019

- Un cheminement doux pour desservir le centre-ville a été construit, entre la rue du Palais et la Place de l'Hotel de ville, à l'image du profil de chaussée retenu pour la rue Vieille poste. L'accessibilité et la sécurisation des piétons sont assurées sur une distance de 150 m avec par ailleurs, la réalisation d'un plateau traversant la rue de l'Hôtel de ville



2-2 stationnements

Le stationnement réservé aux PMR a peu évolué depuis 2015, comme mentionné dans le tableau ci-dessous.

Lieux	Nombres emplacements 2015	Nombre emplacements 2018
Parking	63	64 (hôtel de ville)
Résidences	4	4
Faubourgs et rues	6	10 (Gambetta, Aunis, Horloge, Forge),

2-3 Projets et orientations 2019/2020

La Commission prend acte que le budget principal 2019 fait apparaître une somme de 50 000 € pour stabiliser des trottoirs et améliorer l'accès aux passages piétons.

- **Il est prévu cette année, dans la continuité des travaux 2018, de poursuivre l'aménagement prioritaire des trottoirs Boulevard du 14 Juillet afin d'assurer un cheminement stabilisé, tout en sachant que les passages piétons ont fait l'objet de modifications, lors des années précédentes.**
- **Il est demandé qu'une attention particulière soit portée sur le secteur de l'hôpital (hors centre ville) afin d'améliorer son accès pour les PMR.**
- **La commission fait remarquer qu'une vigilance particulière doit être maintenue quant à la présence des poteaux, candélabres et autre mobilier urbain présents sur les trottoirs et insiste sur le contraste chaussée/trottoir à l'identique de la rue du Minage.**

3. Cadre bâti – Établissement recevant du public

3-1 les bâtiments communaux

Un premier diagnostic d'accessibilité a été réalisé en novembre 2009, suivi des travaux d'accessibilité de la Mairie, puis la réglementation évoluant, un second diagnostic a été réalisé en juillet 2015.

A partir de cette expertise, un projet d'Agenda d'Accessibilité Programmé (AdAP) a été présenté pour approbation auprès de la Préfecture en Mai 2016.

Le 12 Septembre 2016, la Commune a été destinataire d'un arrêté préfectoral approuvant l'AdAP sans observations.

Sur le tableau ci-dessous, sont mentionnés en rouge les travaux exécutés.

ETAT DES TRAVAUX D'ACCESSIBILITE ET ECHEANCIER

Gymnase Chauvet :

- Signaler l'entrée depuis la limite de propriété : **320.00 €**
- Transformer les 2 sanitaires en 1 accessible handicapé avec la signalétique : **4 990.00 €**
- Vestiaires douche :
- Changer le lavabo : **1 180.00 €**
- Mettre un dispositif pour s'asseoir dans la douche : **400.00 €**
- Mettre un accessoire pour un appui en position debout dans la douche : **180.00 €**
- Changer la hauteur des patères : **180.00 €**

Budget total des travaux à envisager HT : 7 250.00 €

Eglise :

- SAS d'entrée :
- Supprimer les ressauts de plus de 2cm : **715.00 € (achat d'une rampe amovible)**
- Renforcer l'éclairage : **480.00 €**
- Aménager un espace de manœuvre de la porte : **2 760.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 3 955.00 €

Gymnase du Coi :

- Sur le cheminement, boucher les trous et fentes de plus de 2 cm (tapis métallique présentant des fentes de plus de 2 cm : **240.00 €**)
- Accès au stand de tir :
- Mettre une bande d'éveil à 50 cm de la 1^{ère} marche : **78.00 €**
- Peindre la 1^{ère} et la dernière contremarche : **216.00 €**
- Contraster les nez de marche : **495.00 €**
- Mettre une main courante de chaque côté : **2 160.00 €**
- Reprendre la circulation afin de respecter les pentes admissibles : **6 000.00 €**
- Créer un palier de repos : **470.00 €**
- Mettre une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **65.00 €**
- Peindre la 1^{ère} et la dernière contremarche : **90.00 €**
- Contraster le nez de marche : **90.00 €**
- Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**
- Accès au stand depuis l'entrée extérieure :
- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **162.00 €**
- Peindre la première et la dernière contremarche : **225.00 €**
- Contraster les nez de marche : **675.00 €**
- Mettre en place une main courante de chaque côté : **1 368.00 €**
- Accès aux sanitaires depuis la salle polyvalente :
- Installer un appareil élévateur vertical pour desservir les différents niveaux accessibles au public : **5 000.00 €**
- Sanitaires contigus à la salle de réunion :
- Regrouper 2 sanitaires existants pour en faire 1 adapté : **2 420.00 €**
- Signaler le sanitaire adapté par un pictogramme rappelant la possibilité de leur utilisation par des personnes des 2 sexes, handicapés ou non et supprimer la marche d'accès : **90.00 €**
- Sanitaires des salles de sport :
- Regrouper 2 sanitaires existants pour en faire 1 adapté : **2 420.00 €**
- Signaler le sanitaire adapté par un pictogramme rappelant la possibilité de leur utilisation pour les personnes des 2 sexes, handicapées ou non : **90.00 €**
- Changer le lavabo par un lavabo accessible : **1 180.00 €**
- Mettre en place un urinoir à différentes hauteurs : **340.00€**
- Vestiaires/douches n°1 :
- Installer un équipement permettant de s'asseoir dans la cabine adaptée : **200.00 €**

- Installer un équipement permettant de s'asseoir dans la douche adaptée : **200.00 €**
- Installer un équipement permettant de disposer d'un appui en position debout dans la douche adaptée : **90.00 €**
- Installer un équipement permettant de disposer d'un appui en position debout dans la cabine adaptée : **90.00 €**
- Déplacer l'équipement à la bonne hauteur (patères) : **75.00 €**

- Vestiaires/douches hommes n°2 :
- Installer un équipement permettant de s'asseoir dans la douche adaptée : **200.00 €**
- Installer un équipement permettant de disposer d'un appui en position debout dans la douche adaptée : **90.00 €**
- Installer un équipement permettant de s'asseoir dans la cabine adaptée : **200.00 €**
- Installer un équipement permettant de disposer d'un appui en position debout dans la cabine adaptée : **90.00 €**
- Déplacer l'équipement à la bonne hauteur (patères) : **75.00 €**

- Vestiaires/douches femmes n°3 :
- Installer un équipement permettant de s'asseoir dans une partie des vestiaires : **200.00 €**
- Installer un équipement permettant de disposer d'un appui en position debout : **90.00 €**
- Déplacer une partie des patères positionnées entre 90 et 130 cm : **75.00 €**

- Gymnase :
- Créer un emplacement aux personnes à mobilité réduite : **1 920.00 €**

- Salle de réunion :
- Supprimer le ressaut de plus de 2 cm

- Sur le parking principal :
- Mettre une signalétique verticale : **960.00 €**
- Mettre un repérage tactile et visuel du cheminement -extérieur **500.00 €**

- Sur le parking côté avenue Jean Moulin :
- Aménager un stationnement adapté aux handicapés près de l'entrée : **1 050.00 €**
- Modifier le cheminement ou autre pour adapter la rampe actuelle qui est 12 % : **4 800.00 €**

- Accès à la salle de réunion :
- Reprendre la circulation afin de respecter les pentes admissibles : **8 355.00 €**
- Créer un palier de repos : **470.00 €**
- Renforcer l'éclairage : **600.00 €**
- Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**

- Accès aux sanitaires depuis la salle polyvalente :
- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **78.00 €**
- Peindre les premières et dernières contremarches : **108.00 €**
- Contraster le nez de marche : **630.00 €**
- Mettre en place une seule main courante car une deuxième réduirait le passage à moins d'1 mètre : **540.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 53 580.00 €

Stade municipal :

- Accès aux vestiaire/sanitaires :
- Installer un élévateur pour franchir le groupe de marche d'accès aux locaux : **5 000.00 €**
- Supprimer les ressauts de plus de 2cm : **195.00 €**

- Circulation d'accès entre les différents bâtiments (stade municipal, club house, buvette) :
- Mettre en place une signalisation adaptée (indication des vestiaires, du club house, du stade annexe) : **640.00 €**
- Rendre le revêtement de sol non meuble (zone située vers le club house) : **10 500.00 €**

- Gradins :
- Aménager des emplacements accessibles de dimension 80 X 130 cm et dédiés aux personnes à mobilité réduite (le minimum au-delà de 1000 places est de 20 places accessibles, cependant le nombre de places accessibles est imposé par arrêté dans notre cas) : **1 800.00 €**

- Escalier d'accès côté Faubourg d'Aunis :
- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **91.00 €**
- Peindre les premières et dernières contremarches : **126.00 €**
- Contraster les nez de marche : **360.00 €**

- Escalier d'accès au hall du stade
- Mettre une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **91.00 €**
- Peindre les premières et dernières contremarches : **126.00 €**
- Contraster les nez de marche : **225.00 €**
- Mettre en place une main courante de chaque côté : **1 008.00 €**

- Absence de parking :
- Aménager des places de stationnements (2) adaptées près de l'entrée du bâtiment : **2 100.00 €**

- Escaliers d'accès au stade depuis les vestiaires :
- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **182.00 €**
- Peindre les premières et dernières contremarches : **252.00 €**
- Contraster les nez de marche : **810.00 €**
- Mettre en place une main courante de chaque côté : **3 168.00 €**

- Espace sanitaire (2 unités) :
- Créer un sanitaire adapté : **9 800.00 €**
- Changer le lavabo par un lavabo accessible : **1 180.00 €**
- Mettre en place des urinoirs à différentes hauteurs : **680.00 €**

- Sanitaire du club house :
- Créer un sanitaire adapté : **4 900.00 €**

- Stade annexe :
- Créer un sanitaire adapté : **4 900.00 €**

- Douches/vestiaires arbitres :
- Créer une douche avec sanitaire adapté : **7 350.00 €**

- Vestiaires/douches joueurs (4 unités) :
- Installer un équipement permettant de s'asseoir dans la douche adaptée : **800.00 €**
- Installer un équipement permettant de disposer d'un appui en position « debout » dans la douche adaptée : **360.00 €**
- Déplacer l'équipement à la bonne hauteur (patères entre 90 et 130 cm) : **300.00 €**

- Stade annexe : 2 vestiaires/douches :
- Supprimer le ressaut : **180.00 €**
- Installer un équipement permettant de s'asseoir dans la douche adaptée : **400.00 €**
- Installer un équipement permettant de disposer d'un appui en position « debout » dans la douche adaptée : **180.00 €**
- Déplacer l'équipement à la bonne hauteur : **180.00 €**

- Stade annexe vestiaire/douche arbitres:
- Créer une douche adaptée avec sanitaire : **7 350.00 €**
- Changer le lavabo : **590.00 €**
- Changer la porte par un bloc porte de 0.80 m : **1 230.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 67 054.00 €

Musée municipal : Conforme au label tourisme et handicap, moteur, mental, auditif, visuel

- Escalier central :
- Mettre en place une contremarche sur la première et la dernière marche de chaque volée
- Contraster les nez de marche
- Peindre la main courante
- Sanitaires mixtes rdc :- Déplacer la barre d'appui à la bonne hauteur
- Changer la cuvette de la toilette aménagée afin de respecter les dimensions règlementaires
- Miroirs de retournement dans l'ascenseur,
- Déplacement des 2 places de stationnement en extérieur.

Chapelle des bénédictines :

- Accès latéral adapté :
- Mettre en place une signalisation adaptée : **320.00 €**

- Escalier extérieur accès latéral :

- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **195.00 €**
- Peindre les premières et dernières contremarches : **270.00 €**
- Contraster les nez de marche : **405.00 €**
- Mettre en place une main courante de chaque côté : **1 200.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 2 390.00 €

Marche couvert :

- Accès adapté :
- Mettre en place une signalisation adaptée : **320.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 320.00 €

Abbaye Royale :

- Accès depuis la limite de propriété :
- Mettre en place un repérage visuel et tactile du cheminement extérieur : **5 000.00 €**

- Escalier principal :
 - Peindre les premières et dernières contremarches : **225.00 €**
 - Changer les revêtements nez de marche : **495.00 €**
 - Mettre en place une bande de réveil à la vigilance en haut de l'escalier : **325.00 €**

- Scorlion, comptoir :
 - Modifier la banque d'accueil : **500.00 €**

- Médiathèque et banque d'accueil :
 - Modifier la banque d'accueil : **500.00 €**

- Abbaye, banque d'accueil (côté médiathèque et hall) :
 - Modifier la banque d'accueil : **1 000.00 €**

- Médiathèque, rampe :
 - Reprendre la circulation afin de respecter les pentes accessibles : **16 000.00 €**
 - Elargir la circulation à 1.20 m : **7 200.00 €**

- Médiathèque, circulation 2^{ème} étage :
 - Elargir la circulation à 1.20 m : **14 400.00 €**
 - Contraster les éléments de la partie de l'escalier situés à moins de 2.20 m : **1 140.00 €**

- CCE, accès chambre :
 - Reprendre la circulation afin de respecter les pentes admissibles : **2 400.00 €**
 - Supprimer les ressauts de plus de 2 cm : **975.00 €**
 - Contraster l'obstacle : **65.00 €**

- Scorlion, escalier :
 - Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **195.00 €**
 - Peindre la première et la dernière contremarche : **225.00 €**
 - Contraster les nez de marche : **225.00 €**
 - Changer le revêtement des nez de marche : **225.00 €**
 - Mettre en place une main courante de chaque côté : **960.00 €**

- Médiathèque, escalier :
 - Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **325.00 €**
 - Peindre les premières et dernières contremarches : **360.00 €**
 - Contraster les nez de marche
 - Changer le revêtement des nez de marche : **1 800.00 €**
 - Mettre en place une main courante de chaque côté : **1 200.00 €**

- Prolonger la main courante horizontalement de la longueur d'une marche en haut et en bas de chaque volée : **135.00 €**

- Abbaye, escalier :
 - Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **650.00 €**
 - Peindre les premières et dernières contremarches : **450.00 €**
 - Contraster les nez de marche
 - Changer le revêtement des nez de marche : **2 700.00 €**
 - Mettre en place une main courante de chaque côté : **4 320.00 €**

- Prolonger la main courante horizontale de la longueur d'une marche en haut et en bas de chaque volée : **180.00 €**
 - CCE, escalier :
 - Mettre en place une signalisation pour indiquer la position des escaliers : **450.00 €**
 - Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **520.00 €**
 - Peindre les premières et les dernières contremarches : **720.00 €**
 - Changer le revêtement des nez de marche : **3 600.00 €**
 - Prolonger la main courante horizontalement de la longueur d'une marche en haut et en bas de chaque volée : **225.00 €**
 - Renforcer l'éclairage de l'escalier ou mettre en place un éclairage : **8 000.00 €**
 - Médiathèque, ascenseur :
 - Installer un ascenseur pour desservir les différents niveaux accessibles au public : **39 000.00 €**
 - Abbaye, ascenseur :
 - Installer un ascenseur pour desservir les différents niveaux accessibles au public : **78 000.00 €**
 - CCE, ascenseur :
 - Installer un ascenseur pour desservir les différents niveaux accessibles au public : **121 010.00 €**
 - Scorlion, porte d'entrée côté cours :
 - Supprimer le ressaut de plus de 2 cm : **325.00 €**
 - Aménager un espace de manœuvre de porte : **920.00 €**
 - Scorlion, porte d'entrée côté rue :
 - Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**
 - Aménager un espace de manœuvre de porte : **920.00 €**
 - Médiathèque, SAS d'entrée (idem SAS d'entrée abbaye)
 - Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **8 020.00 €**
 - Aménager un espace de manœuvre de porte : **1 840.00 €**
 - Porte d'entrée médiathèque et abbaye :
 - Modifier la porte par un bloc de 2.00 m
 - Abbaye, SAS d'entrée (côté médiathèque)
 - Changer ou modifier le bloc porte afin de d'avoir un vantail de 0.80 m : **8 020.00 €**
 - Aménager un espace de manœuvre de porte : **1 840.00 €**
 - Abbaye, côté médiathèque :
 - Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**
 - Abbaye, salon l'Abbe (y compris galerie et autre salon) :
 - Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **12 030.00 €**
-
- Abbaye, salon des hôtes :
 - Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**
 - Abbaye, entrée principale :
 - Supprimer le ressaut de plus de 2 cm : **325.00 €**
 - Aménager un espace de manœuvre de porte : **920.00 €**
 - Ecole de musique (salle flute traversière et SAS sanitaires) :
 - Changer ou modifier la porte par un bloc porte de 0.80 m : **1 320.00 €**
 - Aménager un espace de manœuvre de porte : **920.00 €**
 - CCE :
 - Supprimer le ressaut de plus de 2 cm : **325.00 €**
 - Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **8 020.00 €**
 - Changer ou modifier la porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **2 640.00 €**
 - CCE :
 - Changer le numéro de la chambre (en relief) : **2 700.00 €**
 - Modifier l'agencement d'une ou plusieurs chambres pour rendre accessible aux personnes handicapées
 - Créer une douche accessible de plein pied dans la salle de bain : **7 720.00 €**
 - Mettre en place une barre d'appui dans la douche : **180.00 €**

- Modifier l'agencement du sanitaire pour ménager un espace d'usage près de la cuvette : **2 140.00 €**
- Changer le numéro de la chambre : **180.00 €**
- Scorlion :
- Regrouper les 2 sanitaires pour en faire 1 adapté : **2 420.00 €**
- Médiathèque :
- Regrouper 2 sanitaires existants pour en faire 1 adapté : **2 420.00 €**
- Modifier le lavabo afin qu'il respecte les caractéristiques dimensionnelles d'accessibilité : **590.00 €**
- Abbaye, sanitaires (côté médiathèque) :
- Créer un sanitaire adapté : **4 900.00 €**
- Ecole de musique :
- Créer un sanitaire adapté : **4 900.00 €**
- CCE
- Créer un sanitaire adapté : **9 800.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 414 065.00 €

Locaux du 3^{ème} âge :

- Accès adapté à l'établissement :
- Mettre en place une signalétique adaptée
- Interdiction de stationnement devant la porte d'entrée
- Place de stationnement
- Aménagement une ou des places de stationnement adaptées près de l'entrée du bâtiment
- Mettre en place un repérage tactile et visuel du cheminement extérieur : **500.00 €**
- Sanitaire :
- Créer un sanitaire adapté : **4 900.00 €**
- Changer le lavabo par un lavabo accessible : **590.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 7 360.00 €

Mairie :

- Escalier extérieur d'accès à la Mairie :
- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **975.00 €**
- Peindre les premières et les dernières contremarches : **1 350.00 €**
- Contraster les nez de marche : **4 050.00 €**
- Mettre une main courante en partie centrale de l'escalier : **1 200.00 €**
- Prolonger les mains courantes horizontalement de la longueur d'une marche en haut et en bas de chaque volée : **108.00 €**
- Accueil, hall et accueil du service technique :
- Modifier la banque d'accueil
- Escalier principale dans le hall de la mairie :
- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut des escaliers : **650.00 €**
- Peindre les premières et dernières contremarches : **675.00 €**
- Contraster les nez de marche : **5 400.00 €**
- Mettre en place une main courante de chaque côté : **7 200.00 €**
- Prolonger les mains courantes horizontalement de la longueur d'une marche en haut et en bas de chaque volée : **54.00 €**
- Renforcer l'éclairage de l'escalier ou mettre en place un éclairage : **9 600.00 €**
- RDC, services techniques
- Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**
- RDC, porte entrée accès ascenseur et hall d'accueil de la mairie :
- Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**
- 1^{er} étage, salle de réunion :
- Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**
- 1^{er} étage, salon d'honneur :

- Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**
- 1^{er} étage, porte d'accès bureaux du maire, Directrice Générale et Secrétaire Générale :
- Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **17 040.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 64 342.00 €

Salle des associations « Jean-Claude Pinault » :

- Portail d'entrée métallique :
- Supprimer les ressauts de plus de 2 cm : **65.00 €**
- Cheminement depuis le portail a la porte d'entrée de l'établissement :
- Mettre en place une signalétique adaptée : **320.00 €**
- Rendre le revêtement de sol non meuble : **2 625.00 €**
- Mettre en place un éclairage extérieur : **8 000.00 €**
- Place de stationnement adapté :
- Aménager une ou des places de stationnement adaptées près de l'entrée principale du bâtiment : **1 050.00€**
- Sanitaire :
- Mettre en place une barre d'appui : **90.00 €**
- Adapter la signalétique : **90.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 12 240.00 €

Maison du Vivre Ensemble :

- Rampe d'accès à l'établissement :
- Créer un palier de repos : **470.00 €**
- Portail extérieur :
- Modifier ou remplacer le portail existant : **2 000.00 €**
- Porte d'entrée de l'établissement :
- Créer un espace de manœuvre devant la porte : **180.00 €**
- Accueil :
- Modifier la banque d'accueil : **500 €**
- Bureaux :
- Changer ou modifier les portes par des blocs portes de 0.80 m : **3 960.00 €**
- Sanitaire :
- Créer un sanitaire adapté : **4 900.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 12 010.00 €

Centre des bénédictines :

- Rampes et escaliers extérieurs :
- Mettre en place un éclairage extérieur : **9 600.00 €**
- Escalier extérieur :
- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **162.00**
- Peindre les premières et dernières contremarches : **225.00 €**
- Contraster les nez de marche : **2 700.00 €**
- Mettre en place une main courante de chaque côté : **4 320.00 €**
- Prolonger la main courante horizontalement de la longueur d'une marche en haut et en bas de chaque volée : **45.00 €**
- Circulations intérieures (tous niveaux) :
- Renforcer l'éclairage : **18 000.00 €**
- Escaliers extérieurs :
- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **780.00 €**
- Peindre les premières et dernières contremarches : **810.00 €**
- Contraster les nez de marche : **6 750.00 €**
- Mettre en place une main courante de chaque côté : **18 000.00 €**

- Prolonger la main courante horizontalement de la longueur d'une marche en haut et en bas de chaque volée : **45.00 €**
- Renforcer l'éclairage de l'escalier ou mettre en place un éclairage : **22 400.00 €**

Ascenseur :

Installer un ascenseur pour desservir les différents niveaux accessible au public : **117 000.00 €**

Porte d'entrée de l'établissement sur façade avant :

Changer ou modifier le bloc porte afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **4 010.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 204 847.00 €

Salle des fêtes :

- Rampe d'accès latéral :
- Mettre une signalisation adaptée : **320.00 €**
- Créer des paliers de repos : **470.00 €**
- Créer un espace de manœuvre devant la porte : **180.00 €**

- Comptoir - bar :
- Modifier le meuble : **500.00 €**

- Poteaux situés sur le cheminement
- Contraster les poteaux : **1 170.00 €**

- Escalier d'accès à la scène :
- Mettre en place une bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier : **130.00 €**
- Peindre les premières et dernières contremarches : **90.00 €**
- Contraster les nez de marche : **1 080.00 €**
- Prolonger la main courante horizontalement de la longueur d'une marche en haut et en bas de chaque volée : **90.00 €**

- Scène :
- Installer un élévateur PMR pour accéder à la scène : **12 870.00 €**

- 1^{er} étage :
- Officialiser la condamnation de l'étage non accessible au public

- Porte d'entrée vitrée :
- Mettre des bandes adhésives sur les parois vitrées : **680.00 €**

- Portes entre le hall d'entrée et la salle :
- Changer ou modifier les blocs portes afin d'avoir un vantail de 0.80 m : **8 020.00 €**

- Sanitaires :
- Changer le lavabo par un lavabo accessible : **590.00 €**
- Mettre en place un lave main à l'intérieur du sanitaire adapté : **540.00 €**

Budget total des travaux à prévoir HT : 26 730.00 €

Bâtiment et coût € HT	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gymnase Chauvet : 7 250.00 €	410	1 940	4 900						
Gymnase du Coi : 53 580.00 €				10 700	10 700	10 700	10 700	10 780	
Eglise Saint Jean-Baptiste : 3 955.00 €	715	480	2 760						
Stade municipal : 67 054.00 €			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 054	
Musée municipal : 5 350.00 €	5 350								
Mairie : 64 342.00 €				12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	4 342
Maison du Vivre Ensemble : 12 010.00 €				4 900	3 960	3 150			
Centre des Bénédictines : 204 847.00 €			34 847	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	
Salle des fêtes « Aliénor d'Aquitaine » : 26 730.00 €		6 680	6 680	6 680	6 690				
Salle des associations « Jean Claude Pinault » : 12 240.00 €			1 295	10 945					
Locaux du 3 ^{ème} âge : 7 360.00 €		1 870	5 490						
Marche couvert : 320.00 €		320							
Chapelle des Bénédictines : 2 390.00 €	2 390								
Montant annuel sans l'Abbaye	8 865	11 290	66 972	90 225	78 350	70 850	67 700	68 834	4 342
Abbaye Royale : 414 065.00 €					70 000	70 000	70 000	70 000	134 065
Montant annuel avec l'Abbaye					148 350	140 850	137 700	138 834	138 407

BATIMENTS	ADRESSES	TYP.	CAT.	REF CADASTRE
Gymnase Chauvet	8 rue du gymnase	X	5	AK 394
Gymnase du Coi	51 rue Gabriel Désiré	X	3	AR 152
Eglise Saint Jean-Baptiste	3 place Archiprêtre Paillet	V	3	AE 171
Stade municipal	100 faubourg d'Aunis	PA	1	AA 69
Musée municipal	9 rue Régnaud	Y	5	AE 1092
Abbaye Royale	1 rue Louis Audouin Dubreuil	L, R, S, N et T	3	AE 169
Mairie	place de l'Hôtel de ville	W	3	AH 392
Maison du Vivre Ensemble	1 place François Miterrand	W	5	AH 387
Centre des Bénédictines	8 à 12 rue des Bénédictine	W et L	5	AH 941 et AH 939 et AH 940
Salle des fêtes « Aliénor d'Aquitaine »	17 pl place de l'Hôtel de ville	L	3	AH 401
Salle des associations « Jean Claude Pinault »	19 av Port Mahon	L	5	AE 832
Locaux du 3 ^{ème} âge	3 allée d'Aussy	L	4	AH 542
Marche couvert	7 place du Marché	M	3	AH 654
Chapelle des Bénédictines	1 rue des Remparts	L	4	AH 380

Donnant suite à cet accord, des travaux d'amélioration de l'accessibilité ont été lancés sur le bâtiment accueillant les associations du 3^{ème} âge, sis Champ de Foire, le musée et le gymnase Chauvet (mentionnés en rouge dans le tableau descriptif des travaux).

Les travaux les plus représentatifs ont été exécutés au Musée puisque celui-ci a été labélisé Tourisme et Handicap (moteur, mental, visuel et auditif).

Mme Etchenique, Directrice du Musée, a collationné l'ensemble des aménagements réalisés.

AMÉNAGEMENTS PERSONNES HANDICAPÉES MUSÉE DES CORDELIERS 2011-2019

MÉMO

2003-06-17 : Avis favorable de la commission d'accessibilité aux handicapés

2011-09-14 : Prix « Patrimoine pour tous, patrimoine pour chacun » (expo « Roman d'investigations »)

2013-05-13 : Validation label Tourisme et Handicap pour les handicaps Moteur, Mental

2014-04-02 : Validation label Tourisme et Handicap pour les handicaps Moteur, Mental, Auditif

2014-11-07 : Avis favorable label Tourisme et Handicap pour le handicap Visuel (sous réserve blocage dessous d'escalier et lisibilité cartel)

2018-12-19 : Avis favorable renouvellement label Tourisme et Handicap 4 handicap pour 5 ans

DÉFICIENCE VISUELLE

- **Amélioration de la signalétique** de la porte d'entrée, de l'accueil, des vitres du puits de jour, des WC (bandes adhésives + panneaux braille)
- **Amélioration de la visibilité** des mains courantes, des lères contremarches (peinture anthracite)
- **Amélioration de la lisibilité des cartels** (taille 16)
- Mise à disposition d'un **livret en gros caractères** de visite de l'exposition Citroën
- Installation de **plots podotactiles** au niveau de tous les escaliers descendants
- Réalisation d'une **image tactile avec audiodescription** : portrait de Maurice Penaud en relief
- Réalisation d'une **frise tactile** : réalisation d'une sculpture en bas-relief (réserve lapidaire)
- **Mise en conformité de l'ascenseur** avec boutons en relief en gros caractères et braille contrastés
- **Neutralisation du dessous de l'escalier** entre l'accueil et l'ascenseur
- **Présentation audio-descriptive** de l'exposition « Voir l'Essentiel, Avec eux »
- **Proposition de visites dédiées** avec œuvres et supports à toucher + clips audios
- **Participation à des rencontres** de sensibilisation et d'échanges de pratiques (journée Valentin Haüy 2016, journée La Rochelle exposition « Voir, ne pas voir » 2017)

À venir :

- *Améliorer la lisibilité des cartels sur pupitres T16 arial ou times*
- *Impression 3D de l'autochenille et des œuvres phares du musée – 2019-2022*
- *Présentation audio-descriptive de l'autochenille et des œuvres phares du musée - 2019-2022*
- *Formation de la médiatrice « Les outils de médiation envers un public déficient visuellement » - date à fixer*

Recommandations APAVE :

- *Mettre en place un repérage visuel, tactile et podotactile du cheminement extérieur*
- *Escalier : mettre en place une contremarche sur la 1^{ère} et la dernière marche de chaque volée, prolonger (longueur d'1 marche haut et bas) la main courante*

DÉFICIENCE AUDITIVE

- Acquisition d'une **boucle magnétique** facilitant le dialogue entre les agents d'accueil et les déficients
- Installation d'un **voyant lumineux dans les sanitaires** relié au système d'alarme incendie
- Sensibilisation d'une agent d'accueil au **langage des signes**

À venir :

- *Clips en langue des signes ou sous-titrés présentant l'autochenille et les œuvres phares du musée -2019-2022*

DÉFICIENCE MOTEUR

- **Mise aux normes de l'ascenseur** avec miroir intérieur
- **Automatisation de la porte d'entrée** pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite
- **Mise aux normes des sanitaires** : largeur des portes d'accès augmentée à 90 cm, éclairage par détection de mouvement, installation de barres d'appui
- **Accueil régulier de personnes handicapées moteur** (une centaine/an)
- **Equiper d'un fauteuil roulant**
- **Remise aux normes du parking**

À venir :

- *Modification de la vitrine-table espace Citroën 2019-2022*

Recommandation APAVE :

- *Déplacer la barre d'appui et la cuvette à la bonne hauteur*

DÉFICIENCE MENTALE

- **Proposition de visites et ateliers créatifs dédiés simplifiés**

DGE
DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION

DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine 47
rue de la Cathédrale 86035
POITIERS CEDEX
Affaire suivie par : Christiane
VINCENT
Téléphone :
Courriel :
christiane.vincent@direccte.gouv.fr

**DECISION D'ATTRIBUTION DU DROIT D'USAGE DE LA
MARQUE TOURISME & HANDICAP**

Suite à la Commission territoriale du 11/12/2018, le droit d'usage de la marque Tourisme & Handicap est renouvelé à Musée de Saint-Jean d'Angély pour une durée de 5 ans, selon la déclinaison suivante :

- Handicap auditif
- Handicap mental
- Handicap moteur
- Handicap visuel

Votre interlocuteur est Emmanuel BECK à Charentes Tourisme. Ne pas tenir compte du 3.4.4 dans la fiche de synthèse.

Le droit d'usage est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de la présente notification.

Si vous souhaitez contester cette décision, il vous appartient de saisir le secrétariat de la Commission territoriale, sous le présent timbre, d'un recours gracieux dans un délai de 2 mois.

Nous vous rappelons par ailleurs que vous pouvez louer une plaque « Tourisme & Handicap » auprès de :

Association Tourisme et Handicaps
15 Avenue Carnot- 75017-PARIS- Tel 01 44 11 10 41
ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr / www.tourisme-handicaps.org

19/12/2018

L'Adjoint au chef du service
Tourisme Commerce Artisanat Services
Mathias MONDAMERT

3-2 Projets et orientations 2019/2021

La commission souhaite que la démarche de mise en accessibilité se poursuive, avec l'amélioration échelonnée des bâtiments.

Il est signalé que les sanitaires publics présents à la gare ferroviaire, devraient, au regard du nombre d'usagers empruntant le train, être améliorés et accessibles en totalité.

La commission prend note de la démarche de renouvellement des sanitaires ouverts au public et apprécie le modèle nouvellement installé au champ de foire.

Elle valide le principe d'engager un programme d'implantation de nouveaux sanitaires aux normes et plus particulièrement en centre-ville.(Abbaye, Mairie, Parking Paillet,..)

3-3 les bâtiments privés et autre services publics

Actuellement, 65 Agendas d'accessibilité programmée pour bâtiments privés ont été déposés en Mairie et instruits par les services Préfectoraux.

Colonne1	Colonne2	Colonne3	Colonne4	Colonne5	Colonne6	Colonne7	Colonne8
date	nom de l'établissement	adresse	conforme	programme de mise en conformité ADAP			
				date réception mairie	date envoi DDTM avec	avis DDTM	
25/02/2015	CAISSE EPARGNE	15 place Hôtel de Ville	oui				
05/02/2015	LABARRERE PHILIPPE	16 square des Lussault	oui				
24/02/2015	BRICO MARCHE/SA LINET	rue Alex Dumas	oui				
28/02/2015	CONFIDENCE	10 place du marché	non	05/03/2015		favorable le 18 mai 2015	AT 18/05/2015
17/12/2015	BOURDON Carmen	19 rue des Bancs	oui avec rampe amovible ponctuelle				
26/03/2015	MACIF	22 rue Porte de Niort	oui				
30/03/2015	PHARMACIE LES TROIS AMIS	11 rue Laurent Tourneur	oui				
30/03/2015	GROUPAMA	6 place du Marché	oui	01/04/2015			
28/05/2015	Aux Mille Saveurs	41 rue Gambetta	oui				
02/07/2015	MAAF	22 rue Gambetta	oui				
07/07/2015	CENTRE HOSPITALIER	avenue du Port	dérogation demandée pour	dépôt de l'ADAP le 26 juin 2015			
03/08/2015	CHARPIAT DEBRAY	2 rue Audouin Dubreuil	oui				
28/08/2015	PRESSING GAMBETTA	6 rue Gambetta	dérogation demandée pour handicap moteur	Adap le 28/08/2015	08/09/2015		
03/09/2015	SARL EMAXTO MAGPRESS	zone intermarché	oui				
08/09/2015	CABINET FRANCIS VIAUD	4 rue des Bancs	oui				
16/09/2015	SARL FAIDEAU	8 rue Gambetta	oui				
16/09/2015	SC MEDECINS DU MINAGE	4 place André Lemoyne		adap le 16/9/2015			
21/09/2015	infirmières	27 rue du 11 Novembre	non	adap le 20/09/2015			
21/09/2015	POSTE IMMO	La Poste	oui				
21/09/2015	AU PANIER GOURMAND	45 rue Gambetta	oui				
21/09/2015	ROYER Bruno	23 square des Lussault	oui				
24/09/2015	PASSE LUSSEAULT	3 rue du Petit Champ	oui				
24/09/2015	QUINIO	3 rue Regnaud	oui				
25/09/2015	BORDAGE Françoise	44 Bd Joseph Lair	oui				
22/09/2015	GROUPE DUBREUIL	3 rue Roger Menaud	oui				
25/09/2015	BARDOL Jean	3 rue Regnaud	oui				
28/09/2015	SEMIS SECOURS CATHOLIQUE	22 rue du Jeu de Paume		Adap le 28/09/2015			
25/09/2015	DANS ART	67 avenue du Port	oui				
24/09/2015	CAPRICE FLORAL	9 place André Lemoyne	oui				
24/09/2015	MAPA	1 rue Anatole Contré	oui				
23/09/2015	SAS MAPIX McDonalds	avenue Jacques Richard	non	adap le 23/09/2015			
24/09/2015	VINCI PEAGE AUTOROUTE	PEAGE	non	adap le 24/09/2015			
24/09/2015	ALLIN AGRI	678 RTE DE NIORT	NON	adap le 24/09/2015			
05/10/2015	BAILLEUL Isabelle	59 rue Gambetta	oui				
15/10/2015	SAGA	route de Saintes	oui				
15/10/2015	CITROEN	chemin cité Henri	oui				
16/11/2015	SOCIBA SCI BARRAULT	34 allées Aussy	oui				
23/11/2015	LES MARY POPPINS	57 rue Michel Texier	oui				
17/11/2015	ABES Mouloud	22 rue des Jacobins	oui				
03/12/2015	HENQUET	8 rue du Minage	oui				
03/12/2015	AGENCE GOUJEAU	10 place André Lemoyne	oui				
16/12/2015	POSTE IMMO	1 rue Porte de Niort		adap le 16/12/2015			
28/12/2015	HABITAT 17	6 rue Philippe Jannet		adap le 18/12/2015			
07/01/2016	SAINTE SOPHIE	rue Gambetta		adap le 22/11/2015			
27/01/2016	TABAC PRESSE LOTO	11 avenue de Gaulle	oui				
19/05/2016	BOUTIQUE OXYGENE	10 rue Grosse Horloge	oui avec rampe amovible				
20/05/2016	ALBERT Bruno	28 rue de l'Hôtel de Ville	oui avec rampe amovible				
15/06/2016	DEFINS AURELIE	11 rue des Jacobins	oui avec rampe amovible				
20/09/2016	SEMIS	18 allée d'AUSSY (cab médical la source	oui				
28/10/2016	Comptabilité Gestion Océan CGO	3 ave. Gustave Eiffel	oui	29/10/2016			
02/11/2016	PEP 17 Fondation robert	11 chaussée du Calvaire	oui	03/11/2016			
29/11/2016	Centrale Garage	18 ave. Du Point du Jour	oui	30/11/2016			
05/12/2017	SARL AU TEMPS DE LIRE	15 rue de l'Hotel de Ville	oui				
28/12/2016	TERRATLAN- GITEM	7 rue René Cassin	oui				
05/04/2017	Kinésithérapeute	14 chaussée du Calvaire	oui				
21/04/2017	Vêtements VRIGNAUD	18 rue de l'Hôtel de Ville	oui				
03/05/2017	Au Myosotis	32 rue de l'Hôtel de Ville	oui				
15/10/2017	Cabinet dentaire SCM Filodent	28 bd Patrice de Cumont	oui				
23/05/2017	Kinésithérapeute	59 rue Gambetta	oui				

Colonne1	Colonne2	Colonne3	Colonne4	Colonne5	Colonne6	Colonne7	Colonne8
date	nom de l'établissement	adresse	conforme	programme de mise en conformité ADAP			
				date réception mairie	date envoi DDTM avec	avis DDTM	
16/02/2018	local commercial	20 rue Gambetta	rampe amovible				
18/06/2018	MSA	2 rue Rose	oui				
30/07/2018	NOUROUX Chaussneur	34 rue de l'Hotel de Ville	oui				
22/03/2019	PYZZA D'Y - Mme THIBAudeau	12 rue Pascal Bourcy	non accessible trottoir trop étroit utilisation rampe amovile impossible demande dérogation	22/03/2019	25/03/2019		

4. Cadre bâti – Logements

A ce jour, il n'y a pas de moyen facilitateur pour obtenir ces informations mais la connaissance du bâti intra-muros, et plus particulièrement de la physionomie des constructions en R+1 (magasins en RDC et logements à l'étages) ne préfigurent pas une avancée dans les travaux d'aménagements. Par ailleurs les règles d'accessibilités à appliquer lors des travaux de logements, ne sont pas cohérents avec le parc immobilier présent sur la Commune.

Extrait de la réglementation applicable au cadre bâti (Mis à jour le 06/03/2017)

Les logements collectifs et maisons individuelles

Les obligations en matière d'accessibilité des logements portent essentiellement sur les nouvelles constructions.

Les prescriptions techniques en matière d'accessibilité s'imposent à tous les immeubles collectifs neufs et aux maisons individuelles neuves destinées à être vendues, louées ou mises à disposition (sont donc exclues celles qui sont construites pour l'usage propre de leur constructeur).

S'agissant des logements existants, aucune obligation ne pèse sur les maisons individuelles et les immeubles d'habitation doivent prendre en compte partiellement l'accessibilité à l'occasion de travaux, le principe général étant de ne pas diminuer l'accessibilité des immeubles collectifs existants.

À noter cependant que toute création de surfaces ou volumes nouveaux, ou lors de travaux sur les parties communes, alors ce sont les règles d'accessibilité du neuf qui s'appliquent

Bâtiments d'habitations collectifs (BHC) neufs

Les bâtiments d'habitation collectifs neufs privés ou publics, qu'ils soient destinés à la location ou à l'accession, doivent répondre à des critères d'accessibilité définis par décret : ces bâtiments et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Les obligations d'accessibilité portent premièrement sur l'ensemble des logements pour ce qui concerne les portes, les circulations, et les dispositifs de commande.

L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.

Pour les logements situés au rez-de-chaussée, ou en étages desservis par un ascenseur, ou pour lesquels une desserte extérieure est prévue, une unité de vie constituée d'une cuisine, un séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, doit être aménagée de façon à pouvoir être utilisée par une personne atteinte d'un handicap.

De manière générale, en outre, les logements doivent être conçus afin de pouvoir rendre accessibles par des aménagements simples au niveau des seuils et des portes, l'accès depuis les pièces de vie, aux terrasses, balcons ou loggias. Également, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre au besoin une installation ultérieure d'une douche accessible aux personnes handicapées sans intervention sur le gros œuvre

Orientations retenues par la Commission pour les années 2019 à 2021

- *Maintenir le programme d'amélioration des trottoirs avec la réalisation de revêtements stabilisés de manière généralisée.*
- *Mener une réflexion jumelée « cheminement doux/accessibilité » afin de coupler certains aménagements (vélos, PMR, enfants) à l'exemple du projet rue du Palais.*
- *Avoir une attention particulière quant aux liaisons hyper centre / faubourg afin de hiérarchiser la réalisation d'axes piétonniers plus fréquentés que d'autres.*
- *La Commission se félicite des travaux réalisés à ce jour et fait remarquer que ceux-ci sont valorisants pour la ville, néanmoins elle souligne son souhait d'augmenter le nombre de bâtiments accessibles.*