



Saint-Jean-d'Angély, le 13 décembre 2023

**ARRÊTÉ DU MAIRE**  
**N° 2023\_ST\_39-AR**

**Arrêté de poursuite d'activité**  
**d'un Etablissement Recevant du Public**  
**magasin LIDL**

Le Maire de la Ville de Saint-Jean-d'Angély,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2212-2

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-19-11 et R123-49,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu le décret 2006-1089 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,

Vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R1119-19-1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu l'arrêté préfectoral 964 du 21 avril 2010 portant composition et fonctionnement de la sous-commission départementale et des commissions d'arrondissement, pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,

Vu la visite effectuée par la Commission de Sécurité d'Arrondissement, le 23 octobre 2023, à l'établissement magasin LIDL,

Vu l'avis défavorable à la mise en service de l'installation photovoltaïque,

Vu l'avis favorable de la Commission de Sécurité d'Arrondissement à la poursuite de l'exploitation de l'établissement sus visé,

**ARRÊTE**

**Article 1 :** l'établissement magasin LIDL de type M et de 3<sup>ème</sup> catégorie sis Avenue Saint-Sulpice de Québec 17400 Saint-Jean d'Angély est autorisé à la poursuite d'exploitation. Effectif maximum autorisé 505 (public : 490 dont 0 en hébergement ; personnel : 15).

**Article 2 :** les prescriptions émises par la commission de sécurité d'arrondissement lors de sa visite du 23 octobre 2023 (PV ci-joint) devront être réalisées dans un délai de :

**Article 3 :** à réception du présent arrêté pour les prescriptions 1, 2, 3, 4 et 6,

**Article 4 :** 3 mois à réception du présent arrêté pour la prescription 5, 7 et 8,

**Article 5 :** la mise en service de l'installation photovoltaïque est interdite,

**Article 6 :** Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise à :

- Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély.

Pour la Maire, par délégation,  
L'Adjoint au Maire,

Jean MOUTARDE



Cette décision pourra faire l'objet d'un recours administratif ou d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

**TÉLÉTRANSMIS AU  
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ**  
sous le n° 017-211703475-20231213-2023\_ST\_39-AR  
Accusé de réception Sous-préfecture  
le 13 décembre 2023  
-----  
Publication dématérialisée le 13 décembre 2023