



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

Délégation départementale de la Charente-Maritime
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

**CONTROLE SANITAIRE DES
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.C. DE ST-JEAN-D'ANGELY

| | | | |
|-----------------------|---|------------|--------------------------------|
| Prélèvement | 00155812 | Commune | SAINT-JEAN-D'ANGELY |
| Unité de gestion | 0149 - A.C. DE ST-JEAN-D'ANGELY | Prélevé le | mardi 25 novembre 2025 à 11h44 |
| Installation | UDI 000127 - R. DE ST-JEAN D'ANGELY | par | K. MESNARD |
| Point de surveillance | 0000000183 RESERVOIR DE LA ROUTE DE NIORT | Motif | Contrôle sanitaire |
| Localisation exacte | ROBINET ÉVIER SANITAIRE POMPES FUNÈBRES | Type d'eau | Eau distribuée désinfectée |

| Mesures de terrain | Résultats | Limites | Références | Observations |
|----------------------|-----------------------------|---------|------------|--------------|
| Température de l'air | 8,8 °C | | | |
| Température de l'eau | 12,4 °C | | 25 | |
| pH | 7,2 unité pH | | de 6,5 à 9 | |
| Chlore libre | 0,50 mg(Cl ₂)/L | | | |
| Chlore total | 0,55 mg(Cl ₂)/L | | | |

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17)

1701

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00155762

Référence laboratoire : 25112409588001

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 UFC/mL | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 UFC/mL | | | |
| Bactéries coliformes | <1 UFC/(100mL) | | 0 | |
| Entérococques | <1 UFC/(100mL) | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 UFC/(100mL) | 0 | | |

| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Résultats | Limites | Références | Observations |
|-----------------------------------|--------------|---------|---------------|--------------|
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | |
| pH | 7,2 unité pH | | de 6,5 à 9 | |
| Conductivité à 25°C | 684 µS/cm | | de 200 à 1100 | |
| MINERALISATION | | | | |
| Ammonium (en NH ₄) | <0,01 mg/L | | 0,1 | |
| Nitrates (en NO ₃) | 8,4 mg/L | 50 | | |

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00155812)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 2 décembre 2025

Le Directeur de la délégation départementale

Laurent FLAMENT