RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé
Direction déléguée Nord (16-17-79-86)
Unité de la Charente-Maritime

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.C. DE ST-JEAN-D'ANGELY

Prélèvement	**00161132**	**Commune**	**SAINT-JEAN-D'ANGELY**
Unité de gestion	0149 - A.C. DE ST-JEAN-D'ANGELY	**Prélevé le**	**mardi 22 septembre 2026 à 12h15**
Installation	UDI 000127 - R. DE ST-JEAN D'ANGELY	**par**	N. RUAUD
Point de surveillance	0000000203 QUARTIER SUD-EST	**Motif**	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET DROITE LAVABO SANITAIRE ATELIERS COMMUNAU	**Type d'eau**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	23,4 °C		25	
pH	7,4 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,50 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,55 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) *1701*
Type de l'analyse : AESO — Code SISE de l'analyse : 00161082 — Référence laboratoire : 26092107608101

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	0,21 NFU		2	
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	34,6 °f			
Titre hydrotimétrique	33,4 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	28 mg/L		250	
Sulfates	8,6 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	683 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	9,5 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,19 mg/L	1		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00161132)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 30 septembre 2026

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable de l'unité départementale Santé-Environnement



Philippe VANSYNGEL